

## Investeringsprogramma 2020-2024 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019

### Project 21989      PS + PL Roeselarestraat

<b>Bekken:</b>	Dender
<b>Zone:</b>	DENDER VAN MONDING MOLENBEEK/PACHTBOSBEEK (excl) TOT MONDING MOLENBEEK/WOLFPUTBEEK (excl)
<b>Zuiveringsgebied:</b>	Sint-Antelinks
<b>Gemeente</b>	Herzele / Ninove
<b>Arrondissement:</b>	Aalst
<b>Provincie:</b>	Oost-Vlaanderen
<b>Klasse:</b>	Buitengebied - Projecten onder voorbehoud van quasi gelijktijdige uitvoering van werken (inzamelen bijkomende vuilvracht) door andere instanties
<b>Aard:</b>	Pompstation en persleiding
<b>Investeringsjaar:</b>	2020
<b>Status:</b>	Goedgekeurd IP

### Projectdefinitie

#### [Herkomst van het project](#)

Dit project werd bij de opmaak van het RMP 2020-2024 door Aquafin voorgesteld.

#### [Doelstelling](#)

Dit project saneert een lozing van 160 IE, op de grens met het zuiveringsgebied Sint-Antelinks en Ninove. Hierbij wordt het lozingspunt in de Kabbeek gesaneerd.

#### [Te saneren clusters](#)

Te saneren groene clusters	Orde	Te saneren woningen	
		onmiddellijk	toekomstig
143-10	langsheen het tracé	11	21
143-14	langs opwaarts gelegen straten	20	22
143-17	langs opwaarts gelegen straten	2	2
143-19	langs opwaarts gelegen straten	1	1
143-2	langs opwaarts gelegen straten	2	2
143-20-3	langsheen het tracé	45	45
143-6	langs opwaarts gelegen straten	51	74

#### [Knelpunten die in het kader van het project 21989 dienen gesaneerd te worden door de verantwoordelijke actor \(hetzij Aquafin, hetzij de gemeente, ...\):](#)

- 4956 - te Roeselarestraat (verantwoordelijke infrastructuur = Onbekend)

#### [Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:](#)

- GUP-41027-020 (GUP-prioriteit = 5)

#### [Opdrachtscenario](#)

Vanaf woning met huisnummer 14 in de Roeselarestraat richting pompstation thv de Kabbeek om dan via persleiding via de Cyriel Prielstraat aan te sluiten op de bestaande collector in de Huigeveldstraat. Naast de persleiding wordt er in de Cyriel Prielstraat een gescheiden stelsel aangelegd, waarvan de DWA aansluit op het geplande pompstation in de Roeselarestraat.

#### [Kostprijsraming](#)

<b>Klassieke raming IP:</b>	2.246.648,00 euro	waarvan op	regulier budget:	1.674.500,00 euro
			budget lokaal pact:	572.148,00 euro

### Aannames bij het definiëren van dit project

- De buffering van de onverharde oppervlaktes is niet ten laste van Aquafin, enkel de mogelijks verharde oppervlakte kan in rekening worden gebracht.

### Voorbehoud bij dit project (= voorwaarde voor uitvoering)

#### Doel/voorwerp van het voorbehoud

- aansluiten kwalitatieve vuilvracht       afkoppelen parasitair water       erosiebestrijding

- Teneinde geen parasitair water aan te sluiten richting KWZI is de aanleg van een RWA in Mutsaardstraat t.h.v. 48 t.e.m. 52 noodzakelijk, zodat de afstromende onverharde oppervlakten worden afgekoppeld van de bestaande riolering en deze rechtstreeks op de beek worden aangesloten (KP 17.273).

- Bij camera-inspectie werden enkele gebreken vastgesteld in het opwaartse stelsel. Deze dienen door de rioolbeheerder door middel van plaatstelijke opbraak en herstel te worden opgelost.

- Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor een prioritaire opname van het project 21989 op het bovengemeentelijke investeringsprogramma. Na opdracht aan Aquafin dient dit engagement dan ook in alle fasen van het project van nabij opgevolgd en bewaakt. De uitvoering van betrokken projecten dient zo nauw mogelijk op elkaar afgestemd!

#### Bijkomend noodzakelijk uit te voeren engagementen / acties i.h.k.v. het voorbehoud

<b>Actor</b>	<b>Actie</b>	<b>Deadline</b>
VMW	Oplossen van enkele - bij camera-inspectie in het opwaartse stelsel vastgestelde - gebreken (door middel van plaatstelijke opbraak en herstel)	oplevering
VMW	aanleg van een RWA in Mutsaardstraat t.h.v. 48 t.e.m. 52 [zodat de afstromende onverharde oppervlakten worden afgekoppeld van de bestaande riolering en deze rechtstreeks op de beek worden aangesloten (KP 17.273)]	oplevering

### Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project

- Zie '**Randvoorwaarden voor de projecten die ter uitvoering worden opgedragen**' in het OP-bundel!

## **Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2020**

### Ecologische meerwaarde

- Dit project saneert huishoudelijke vuilvracht die inog losst in de Kabbeek in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. De Kabbeek stroomt 1,2 km stroomafwaarts langs een gepland wachtbekken (provinciaal + gemeentelijk). De Kabbeek, die als deelfunctie natuur heeft i.k.v. de beleidsvisie herstel waterlopen, stroomt 2 km voorbij de Roeselarestraat door VEN-gebied (De Vallei van de Beverbeek (Muilem) & Duivenbos). Bovendien ligt het lozingspunt t.h.v. een biologisch zeer waardevol biotoop (Eutroof moerasbos en -struweel: alluviaal essen-olmenbos). Het gaat om nog om één van de laatste grote saneringsprojecten in het Denderbekken.

### De prioritaire opname kadert in de onderlinge afstemming van dit project met andere projecten van Aquafin en/of met projecten van derden

- De prioritaire opname is wenselijk aangezien de gemeente zich engageert de nodige investeringen uit te voeren om te voldoen aan het gestelde voorbehoud.

### Overige elementen

- Dit project is prioritair voor het Bekkenbestuur

## **Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten**

### Tenlastename van de aanleg van dienstrioleringen en/of wachtaansluitingen

Reeds bij de opdracht van het project 21989 is duidelijk dat er in het tracé van de geplande persleiding ook gemeentelijke dienstrioleringen dienen aangelegd te worden. In het kader van het Lokaal Pact met de gemeenten, zal het Vlaams Gewest ook dit gemeentelijk aandeel ten laste nemen op voorwaarde dat na uitvoering van het project deze gemeentelijke dienstrioleringen door de rioolbeheerder in beheer worden genomen.

Deze bijkomende tenlastename door het Vlaams Gewest omvat principieel (tenzij andere afspraken) ook het herstel van de wegenis in oorspronkelijke toestand. Eventuele bijkomende voorzieningen (herinrichting wegenis, fietspaden, ...) zijn niet in deze bijkomende tenlastename vervat en blijven ten laste van de gemeente.

Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin

- Gemeentelijke saneringsplichtige = VMW (de Watergroep)
- De gemeentelijke saneringsplichtige heeft zich akkoord verklaard met de uitvoering van dit project via het Aquafin-investeringsprogramma, én met het ten hare laste nemen van het beheer van de betrokken gemeentelijke infrastructuur na realisatie van het project. De gebruiksovereenkomst (= voorwaarde voor effectieve uitvoering van dit project via het Lokaal Pact) werd reeds ondertekend.
- Overdrachtmoment = Aanvang project