

Investeringsprogramma 2020-2024 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019

Project 23265 Prioritaire riolering Menenstraat - Kortrijksestraat

Bekken:	Leie
Zone:	HEULEBEEK
Zuiveringsgebied:	Ledegem
Gemeente	Ledegem / Moorslede
Arrondissement:	Roeselare
Provincie:	West-Vlaanderen
Klasse:	Buitengebied - Projecten onder voorbehoud van quasi gelijktijdige uitvoering van werken (inzamelen bijkomende vuilvracht) door andere instanties
Aard:	Prioritaire riolering
Investeringsjaar:	2020
Status:	Goedgekeurd IP

Projectdefinitie

Herkomst van het project

Dit project werd door VMM gedefinieerd bij de opmaak van het RMP 2017-2021 in het kader van de opmaak van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP).

Doelstelling

Het project beoogt de sanering van de kern Dadizelehoek.

Het project voorziet in de aanleg van een gescheiden stelsel vanaf het overnamepunt in de Kortrijksestraat via de Kasteelstraat om vervolgens aan te sluiten op het collectorenstelsel van RWZI Ledegem. De sanering van de meest geconcentreerde opwaartse clusters is ten laste van de gemeente. In totaal kan hiermee circa 391 IE worden ingezameld.

Te saneren clusters

Te saneren groene clusters	Orde	Te saneren woningen	
		onmiddellijk	toekomstig
385-410	langs opwaartse straten via GIP gerioleerd / te rioleren	14	14
385-426	langs opwaartse straten via GIP gerioleerd / te rioleren	11	11
385-428	langs opwaartse straten via GIP gerioleerd / te rioleren	39	39
385-436	langs opwaartse straten via GIP gerioleerd / te rioleren	2	2
385-446	langs opwaartse straten via GIP gerioleerd / te rioleren	1	1
385-448	langs opwaartse straten via GIP gerioleerd / te rioleren	7	7
385-449	langs opwaartse straten via GIP gerioleerd / te rioleren	30	30
385-449	langsheen het tracé	50	50
385-450	langs opwaartse straten via GIP gerioleerd / te rioleren	4	4
385-478	langs opwaartse straten via GIP gerioleerd / te rioleren	1	1
385-480	langs opwaartse straten via GIP gerioleerd / te rioleren	3	3
385-481	langs opwaartse straten via GIP gerioleerd / te rioleren	1	1

[Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:](#)

→ GUP-36012-020 (GUP-prioriteit = 7)

Opdrachtscenario

In de Kortrijksestraat en Menenstraat wordt vanaf het overnamepunt een gravitaire leiding voorzien tot aan de Kleinderbeek. Aldaar wordt het afvalwater met behulp van een pompstation met overstort en een persleiding aangesloten op de bestaande collector 99546B

Kostprijsraming

Klassieke raming IP:	895.861,68 euro	waarvan op	regulier budget:	895.861,68 euro
			budget lokaal pact:	0,00 euro

Projectonderdelen

Budget	Situering & omschrijving onderdeel	Type	Lengte in m	Debiet in l/s	Capaciteit
RB	Gravitaire leiding in Kortrijksestraat vanaf overnamepunt tot aan nr. 126 Gravitaire leiding diameter 25	GRAV	210	0	0
RB	Gravitaire leiding in Kortrijksestraat en Menenstraat tot aan Kleinderbeek Gravitaire leiding diameter 30	GRAV	380	0	0
RB	Pompstation Kleinderbeek pompstation met een capaciteit = 453 IE	POMP	0	0	450
RB	Overstort Kleinderbeek Overstort met overstortdebiet >= 200 l/s	OVER	0	0	0
RB	Persleiding Persleiding diameter 10	PERS	130	0	0
RB	RWA-leiding langsheen het traject Gravitaire leiding diameter 50 met wegherstel (beton)	GRAV	590	0	0

↳ RB = projectonderdeel behoort tot Regulier Budget / BLP = projectonderdeel behoort tot Budget Lokaal Pact

Voorbehoud bij dit project (= voorwaarde voor uitvoering)

Doel/voorwerp van het voorbehoud

- aansluiten kwalitatieve vuilvracht afkoppelen parasitair water erosiebestrijding

De gemeente dient Kortrijksestraat (van nr. 16 tot 93 en vanaf nr. 160 tot grens Wevelgem), zijstraat Kortrijksestraat (nr. 131 tot 141) en Kasteelstraat (van nr. 19 tot Kortrijkstraat zonder nr. 86) te saneren.

→ Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor een prioritaire opname van het project 23265 op het bovengemeentelijke investeringsprogramma. Na opdracht aan Aquafin dient dit engagement dan ook in alle fasen van het project van nabij opgevolgd en bewaakt. De uitvoering van betrokken projecten dient zo nauw mogelijk op elkaar afgestemd!

Uitvoering is gekoppeld aan de uitvoering van de volgende gemeentelijke projecten:

→ 19814 [MOORSLEDE] Kortrijksestraat (van 16 tot 93 en vanaf 160 tot grens Wevelgem), zijstraat Kortrijksestraat (nr 131 tot 141), Kasteelstraat (van nr 19 tot Kortrijksestraat nr 86)

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project

→ Zie 'Randvoorwaarden voor de projecten die ter uitvoering worden opgedragen' in het OP-bundel!

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2020

Ecologische meerwaarde

→ Dit project is gelegen in het aandachtsgebied Heulebeek: Het zal zeker een impact hebben op de kwaliteit van de Heulebeek net afwaarts de Kleinderbeek. Het is moeilijk in te schatten hoe groot de impact zal zijn ter hoogte van het eindmeetpunt.

De prioritaire opname kadert in de onderlinge afstemming van dit project met andere projecten van Aquafin en/of met projecten van derden

- De prioritaire opname is wenselijk aangezien de gemeente zich engageert de nodige investeringen uit te voeren om te voldoen aan het gestelde voorbehoud.

Overige elementen

- Dit project is prioritair voor het Bekkenbestuur